

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 18.09.2021 КНМ 64210061000200860373



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 794/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Инженерный лицей»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64210061000200860373 №794 от «18» сентября 2021года

в период с «28» сентября 2021г. по «11» октября 2021г.

государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Бурдеевой Оксаной Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)
проведена выездная проверка по выполнению требований пожарной безопасности
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАОУ «Инженерный лицей» Шереметьева Наталия Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	18.07.2022	

	<p>автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки</p>	<p>(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>		
2.	<p>дверь помещения 11 (в соответствии с техническим паспортом, Лит. А, библиотека), в котором осуществляется хранение горючих и негорючих материалов в горючей упаковке, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60 (в дверном проеме установлена деревянная дверь)</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2; п. 5.1.2 п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	18.07.2022	
3.	<p>дверь складского помещения (в соответствии с техническим паспортом Литер Г, помещение 10) в котором осуществляется хранение горючих и негорючих материалов в горючей упаковке, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60 (в дверном проеме установлена металлическая дверь)</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2; п. 5.1.2 п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	18.07.2022	
4.	<p>кровля перехода в месте примыкания окон здания (Литер А и Литер Б) выполнена горючим защитным слоем</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6,ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.20 СП 4.13130.2013 «Ограничение</p>	18.07.2022	

		внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020, п. 5.4.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»		
5.	в переходе из корпуса (Литер А) в столовую корпуса (Литер Б) при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6,ст.53 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.07.2022	
6.	допускается размещение пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации в картах подвесного потолка (помещение гардероба)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	18.07.2022	
7.	дежурный персонал учреждения не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6, п. 30, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	18.07.2022	
8.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	18.07.2022	

	обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте		
9.	не осуществлена взаимосвязь автоматических установок пожарной сигнализации с инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной вентиляции)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.14.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	18.07.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

МАОУ «Инженерный лицей»

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))

Н.В. Шереметьева

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



О.А. Бурдеева